

- FORDITÁS -

SOTRALENTZ
HABITAT

Megfelelőségi nyilatkozat – CE jelölés – FIC-vel ellátott medencék

A SOTRALENTZ PACKAGING vállalat nyilatkozza, hogy az alábbi üzemében gyártott eliszapolódás jelző szűrővel (FIC) ellátott oldómedencék :

3, rue Bettwiller
F-67320 Drulingen

a következő minőséget mutatják :

| <i>Modell</i> | <i>Névleges űrtartalom</i> | <i>Vízzáróság</i> | <i>Szerkezeti viselkedés</i> | <i>Hidraulikus hatékonyság</i> | <i>Használati körülmény</i> |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| EPURBLOC 2000 szögletes | 2 m ³ | Vízpróba megfelelő | Töréspróba >32 kN/m ² | ≤ 4,6 g mikrogolyó | Talajvíz felett. Feltöltés max. 40 cm |
| EPURBLOC 3000 szögletes | 3m ³ | | | | |
| EPURBLOC 3000 hengeres | 3m ³ | Vízpróba megfelelő | Töréspróba >24 kN/m ² | ≤ 0,5 g mikrogolyó | Talajvíz felett. Feltöltés max. 40 cm |
| EPURBLOC 4000 hengeres | 4m ³ | | | | |
| SP-RKT 5000 | 4 m ³ | Vízpróba megfelelő | Pit teszt próba megfelelő | ≤ 5,6 g mikrogolyó | Talajvízben, vagy felett. Feltöltés max. 60 cm |
| SP-RKT 7500 | 7 m ³ | | | | |
| SP-RKT 10000 | 9 m ³ | | | | |
| DP-RKT 3500 | 3 m ³ | Vízpróba megfelelő | Pit teszt próba megfelelő | ≤ 8,9 g mikrogolyó | Talajvízben, vagy felett. Feltöltés max. 80 cm |
| DP-RKT 5000 | 4 m ³ | | | | |
| DP-RKT 6000 | 5 m ³ | | | | |
| DP-RKT 7000 | 6 m ³ | | | | |
| DP-RKT 9000 | 8 m ³ | | | | |
| DP-RKT 11000 | 10 m ³ | | | | |
| DP-RKT 12000 | 11 m ³ | | | | |
| DP-RKT 14000 | 13 m ³ | | | | |
| DP-RKT 15000 | 14 m ³ | | | | |
| DP-RKT 16000 | 15 m ³ | | | | |

| <i>Modell</i> | <i>Névleges űrtartalom</i> | <i>Vízzáróság</i> | <i>Szerkezeti viselkedés</i> | <i>Hidraulikus hatékonyság</i> | <i>Használati körülmény</i> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| DP-RKT 18000 | 17 m ³ | Vízpróba megfelelő | Pit teszt próba megfelelő | ≤ 8,9 g mikrogolyó | Talajvízben, vagy felett. Feltöltés max. 80 cm |
| DP-RKT 19000 | 18 m ³ | | | | |
| DP-RKT 22000 | 22 m ³ | | | | |
| DP-RKT 25000 | 24 m ³ | | | | |
| DP-RKT 27000 | 26 m ³ | | | | |
| DP-RKT 30000 | 28 m ³ | | | | |

A medencék nagy moláris tömegű Polietilénből készülnek. CE jelöléssel vannak ellátva és megfelelnek az EN 12566-1/A1 szabvány ZA mellékletének.

A kezdeti típusú vizsgálatokat végző, 1164 számon tanúsított szervezet :

CERIB
BP 30059
F-28231 Epernon cedex

Készült Drulingenben 2005 június 20-án.

- aláírás -

Benoît CHEVAL

Kutatási és Engedélyezési Felelős